

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#更换门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#更换8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线		
工程地点	秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#、1-4#		
施工单位	莆田市锐博机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2022年5月2日	竣工时间	2022年5月5日
工程造价	贰万伍仟伍佰元整		
工程验收时间	2022年5月5日		
工程概况	秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线等磨损、老化。本次维修是针对秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线更换, 原秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线进行拆除, 秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#更换全新门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#更换全新8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线, 保证电梯正常运行。		
验收内容	秀屿区云顶至尊1号楼2单元1-2#更换门锁、门锁触点、电梯连接线, 1-4#更换8厘限速器钢丝绳、对重返绳轮、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线项目的各项电梯安全进行验收。		
综合验收结论	1、按照合同内容完成工程项目。 2、验收程序符合电梯维护保养规则。 3、验收项目评定合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈俊飞 刘艺 2022年5月5日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈先和 2022年5月5日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 李娜 王丽娟 2022年5月5日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	✓ 梁俊		3#3104	同意	
	✓ 陈平		1#1308	同意	
	× 张水		5620 1#405	同意	
	× 黄成		6426 1#306	同意	
	✓ 许美玲		1#607	同意	
	× 林荣		1#806	同意	
	× 温丽林		1#1206	同意	
	× 胡江华		1#708	同意	
	✓ 郑秋芳		1#1607	同意	
	✓ 陈光		2#301	同意	
	✓ 欧金涛		3#2504	同意	

有限公司

有限公司

10001307