

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#更换电梯曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#更换轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线		
工程地点	秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#、4-7#		
施工单位	莆田市锐博机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2022年5月2日	竣工时间	2022年5月5日
工程造价	贰万陆仟捌佰贰拾元整		
工程验收时间	2022年5月5日		
工程概况	秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#电梯曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线等磨损、老化。本次维修是针对秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#电梯曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线更换，原秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#电梯曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线进行拆除，秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#更换全新曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#更换全新轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，保证电梯正常运行。		
验收内容	秀屿区云顶至尊4号楼1单元4-5#更换电梯曳引轮、8厘限速器钢丝绳、轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线，4-7#更换轿顶导向轮、门锁、门锁触点、电梯连接线项目的各项电梯安全进行验收。		
综合验收结论	1、按照合同内容完成工程项目。 2、验收程序符合电梯维护保养规则。 3、验收项目评定合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: 陈俊飞 (签字) 刘艺 2022年 5月5 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈先和 2022年 5月5 日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 李娜 王丽洲 2022年 5月5 日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
	刘飞		3104	同意	
	林永立		4#1604	同意	
	陈文金		4#1002	同意	
	唐志钊		4#1103	同意	
	徐国贵			同意	
	林建山		4#504	同意	
	徐国贵		2#1401	同意	
	薛美香		4#1603	同意	
	陈先和		5#301	同意	
	欧金涛		3#2504	同意	

321002

有限公司

有限公司